



Feuerwehruzufahrt

Feuerwehruzufahrt

2. Rettungsweg über Rettungsgerätee der Feuerwehr

Ansicht Nord

Ansicht Ost

- Legende**
- Selbstschließende automatische Brandmeldeanlage gem. DIN VDE 0483
  - Feuerwehruzufahrt
  - räucherfreier Rauchabzug
  - Rauch- und Wärmeabzuganlage
  - T30-RS T30-Abstrich - Rauchschutzelement
  - RS Rauchschutzelement
  - durchgehende Tür
  - mit Türschloss durch T30-RS-Türschloss ersetzen
  - T30 mit Türschloss durch RS-Türschloss ersetzen
  - RS mit Türschloss durch durchgehendes Türschloss ersetzen
  - TD Rauchschutzelement auf 30 erhöhen
  - F90 Rauchschutzelement auf F90 erhöhen
  - (1) T30-Tür-Funkenschlüssel
  - (2) Türschloss ersetzen
  - (3) Türschloss ECT-Türschloss
  - (4) Ersatzschlüssel/Besitzübergabe/ nicht durchgehendes Türschloss ersetzen
  - (5) Türschloss auf RS- und selbstschließende Funktion prüfen und Gegenmaßnahme einbringen

**Sanierung**  
 Brandschutztechnische Sanierung  
 Oststadtschule  
 Berliner Platz 2  
 71638 Ludwigsburg

**Bauherr**  
 Stadt Ludwigsburg  
 FB Hochbau & Gebäudewirtschaft  
 Melthildensstraße 21  
 71638 Ludwigsburg

**Planung**  
 kelzenberg + jahnke  
 freie architekten  
 Wilhelmstrasse 63  
 D - 71638 Ludwigsburg  
 T.: 0 71 41 / 6 48 36 75  
 F.: 0 71 41 / 6 48 36 94  
 info@kelzenberg-jahnke.de

**Plandaten**  
 Erdgeschoss

Datum: 12.02.2015  
 Maßstab: 1 : 100  
 Gezeichnet: j